



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Вильвенская, д. 6, г. Пермь, 614094  
Телефон (342) 207-38-10, Факс (342) 227-09-66  
E-mail: perm@zural.gosnadzor.ru, http: www.zural.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-020-06

об устранении нарушений обязательных требований  
в области электроэнергетики, энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности

19 мая 2017 г.  
(дата составления)

МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»  
(наименование юридического лица)  
Директору Штаер Е.В.

На основании Акта проверки от 19.05.2017 № 08-020-06, руководствуясь ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г № 401, Положением об Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утверждённым приказом Ростехнадзора от 14 июля 2009г № 625, в порядке государственного энергетического надзора лицом, уполномоченным на проведение проверки, Морозовым Н.Б. главным государственным инспектором межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

устранить выявленные при плановой выездной проверке  
(вид проверки, форма проверки)

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования  
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

нарушения обязательных требований в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушения
1.	Ответственный за электрохозяйство учреждения не прошел проверку знаний норм и правил работы в электроустановках.	п.1.4.28. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) Утверждены Приказом	15.06.2017

		Минэнерго России № 6 от 13.01.03. (зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.03)	
2.	Электротехнологический персонал, выполняющий работы с переносным электроинструментом, не прошел проверку знаний по электробезопасности.	п.1.4.20. ПТЭЭП	15.08.17
3.	Не проводится проверка переносного электроинструмента, электросварочных аппаратов.	п.3.1.22.,п.3.5.11. ПТЭЭП.	22.05.17
4.	Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям не пронумерован, не прошнурован.	Приложение 8 «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ). Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты от 24 июля 2013 г. № 328н. (зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593)	22.05.17
5.	Оперативный Журнал не пронумерован, не прошнурован.	Главгосэнергонадзор России ип от 09.11.1995 №42-6/35-ЭТ	22.05.17
6.	Не составлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.1. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ). Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты от 24 июля 2013 г. № 328н. (зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593)	01.06.17
7.	Распоряжением по предприятию не определен порядок выдачи и хранения ключей от электроустановок.	п.3.13. «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ). Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты от 24 июля 2013 г. № 328н. (зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593)	22.05.17
8.	Не составлена однолинейная схема электроснабжения по напряжению до 1000 В.	п.1.5.18. ПТЭЭП	01.08.17
9.	Не составлены списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок.	п.1.8.9. ПТЭЭП	01.07.17

10.	Не составлен генеральный план с нанесенными зданиями, сооружениями и подземными электротехническими коммуникациями.	п.1.8.1. ПТЭЭП	07.01.18
11.	Персонал не обеспечен испытанными электрозащитными средствами.	п.1.4. ПОТ. Приложение 7, приложение 8 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». (ИПиИСЗ) Утверждено Приказом Минэнерго России от 30.06.2003г. № 261	26.05.17
12.	Форма журнала учета и содержания средств защиты не соответствует требованиям ИПи ИСЗ.	Приложение 1.ИПи ИСЗ.	01.06.17
13.	Диэлектрические ковры не осматриваются на пригодность.	п.2.12.9. ИПиСЗ	22.05.17
14.	Плакаты безопасности не соответствуют требованиям ГОСТ.	Приложение 9. ИПиСЗ	01.06.17
15.	Не заземлены электродвигатели вытяжных вентиляторов в здании столовой.	п.1.7.53.«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) Утверждено Приказом Минэнерго России от 20.06.2003 № 242	13.06.17
16.	РП-0,4кВ в здании столовой не закрыты на замок.	п.2.2.4. ПТЭЭП	13.06.17
17.	Не закрыты каналы РП-0,4кВ в столовой главного здания.	п.2.2.11. ПТЭЭП	01.07.17
18.	В РУ-0,4 кВ ТП-133 мусор.	п.2.2.17. ПТЭЭП	22.05.17
19.	Подходы к ТП-133 затруднены.	п.2.2.40. ПТЭЭП	01.06.17
20	Бассейн: - на электродвигателях насосов не нанесены стрелки, обозначающие направление вращения;	п.2.5.3. ПТЭЭП	22.05.17
21.	- в душевых кабинах смонтированы светильники не во влагозащитном исполнении.	п.6.1.14. ПУЭ	23.06.17

Предписание может быть обжаловано в установленном порядке.


Информацию о выполнении в установленные сроки пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в межрегиональный отдел государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора по адресу: 614094, г. Пермь, ул. Вильвенская, 6.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вынесение предписания является основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лица, вынесшие предписание:

Главный государственный инспектор межрегионального  
отдела государственного энергетического надзора




Н.Б. Морозов

С предписанием ознакомлен, для исполнения один экземпляр получил:

Штаер Евгения Владимировна – директор МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” мая 2017 г.



(подпись)